

Regulamin przeprowadzania dezynfekcji termicznej w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Regulamin określa zakres obowiązków Odbiorcy i Dostawcy ciepła oraz procedurę prawidłowego przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. w budynku.

I. Obowiązki Odbiorcy ciepła

1. Złożenie wniosku na wykonanie usługi okresowego podwyższenia temperatury c.w.u. w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej.
2. Podpisanie pisemnego oświadczenia o spełnieniu przez instalację odbiorczą warunków technicznych do przyjęcia c.w.u o temperaturze $\geq 70^{\circ}\text{C}$, z podaniem temperatury maksymalnej, możliwej do przyjęcia przez instalację.
3. Koordynowanie wykonania prac, łącznie z zapewnieniem obecności użytkowników, mieszkańców (w budynkach wielolokalowych), w celu umożliwienia upustu c.w.u. ze wszystkich punktów czerpalnych w czasie wykonania przegrzewu.
4. Wykonania prac zgodnie z przepisami BHP.
5. Uzgodnienie (w razie potrzeby) terminu i zasad współpracy z innymi odbiorcami ciepła, zasilanych ze wspólnego (grupowego) węzła cieplnego w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
6. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników c.w.u. oraz stan techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze.
7. Przygotowanie instalacji zasilającej i cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej temperaturze.
8. Zapewnienie przygotowania obiektu i bezpośredni nadzór nad przebiegiem dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

II. Obowiązki Dostawcy ciepła

1. Weryfikacja techniczna urządzeń technologicznych węzła cieplnego oraz miejsca dostawy w zakresie dotyczącym możliwości wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
2. Współpraca z wnioskodawcą oraz innymi odbiorcami ciepła z węzłów grupowych w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
3. Ustawienie (regulacja) węzła cieplnego do podgrzewu instalacji – zapewnienie temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z węzła nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C oraz utrzymania parametrów według zasad określonych w procedurze dezynfekcji termicznej i zleceniu Odbiorcy.
4. Zapewnienie dozoru urządzeń węzła cieplnego w czasie trwania usługi.
5. Zmiana nastaw regulatorów w celu przywrócenia normatywnej temperatury c.w.u. oraz regulacja węzła cieplnego zgodnie z standardami.

III. Pozostałe ustalenia

1. Dokładny termin wykonania Usługi uzgodniony zostanie pomiędzy stronami osobno, po zadeklarowaniu przez Odbiorcę gotowości do zrealizowania obowiązków określonych w okt. 1.1÷8.

2. Usługa może być wykonana wyłącznie w czasie **trwania sezonu grzewczego**, w dniach roboczych.
3. Usługa nie obejmuje badania obecności bakterii Legionelli w instalacji ciepłej wody przed i po wykonaniu przegrzewu.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i opiekę nad użytkownikami instalacji c.w.u. w czasie świadczenia usługi.
5. Po wykonaniu usługi nastąpi spisanie i podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac przez strony.
6. Ciepło zużyte do podgrzewu zostanie rozliczone w ogólnej sprzedaży ciepła.
7. Cena za usługę wyliczona dla każdego zlecenia, wg stawki roboczogodziny pracy dla zleceń zewnętrznych odpłatnych - 52,00 zł netto i czasu trwania usługi wynikającego z spisanego protokołu.

IV. Częścią integralną niniejszego regulaminu są niżej wymienione dokumenty:

1. Oświadczenie odbiorcy;
2. Protokół przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.
3. Wniosek o przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017r.